



# Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows  
 Rollläden · shutters  
 Türen + Tore · doors  
 Fassaden · curtain walling  
 Baubeschläge · building hardware

## PRÜFZEUGNIS Nr. 09/12-A467-Z1

Verhalten zwischen zwei Klimaten nach DIN EN 1121 : 2000-09, Prüfklima c

**Antragsteller** Friedrich Blanke GmbH  
 Bielefelder Straße 74  
 D-49186 Bad Iburg

**Bauart** Innentüren, einflügelig, überfälzt, Vollblätter;  
 Sperrtüren aus Holz und Holzwerkstoffen, Dicke ca. 45 mm; mit  
 Dekorfolie, CPL Oberfläche oder Schichtstoff; verschiedene Einlagen  
 und Rahmenausführungen.

**Produktbezeichnung** SHE 32 K 3, SHE 37 K3, SHE 42 K3, WEE 32 K3, WEE 37 K3,  
 WEE 42 K3,  
 RS-1, RS-1"HW43", T30-1-FSA"HW43",  
 T30-1-RS-FSA"HW43"  
**Energiespar-Tür K3**


**Maße** Breite x Höhe x Dicke [mm] ca. 985 x 2110 x 45 mm

**Prüfnorm** DIN EN 1121 : 2000-09 „Türen – Verhalten zwischen zwei  
 unterschiedlichen Klimaten – Prüfverfahren – Deutsche Fassung EN  
 1121: 2000“

**Prüfdokument** Prüfbericht Nr. 09/12-A467-B1 vom 02.03.2010

**Prüfbedingungen** spannungsfreie Lagerung der Türblätter im Klima c

**Klassifizierung**

Prüfklima nach DIN EN 1121 : 2000-09	Klasse nach DIN EN 12219 : 2000-06
 Prüfklima c	2

**Gültigkeit**

März 2015



Dipl.-Ing. (FH) R. Müller  
 Institutsleiter



02.03.2010



Dipl.-Ing. (FH) A. Wastlhuber, M.Eng.  
 Prüflingenieur

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
 Lackermannweg 24  
 D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)  
 Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban  
 AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0  
 Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28  
 www.pfb-rosenheim.de  
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim  
 Bankleitzahl 711 500 00  
 Kontonummer 500 556 741  
 Steuer-Nr. 156/172/13009  
 USt-IdNr. DE245353602

